

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES REGADIU SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES



infraestructures.cat



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES REGADIU SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES

El Sistema Segarra-Garrigues, es un reg a la demanda amb disponibilitat 24 h/dia excepte zones amb injecció directa.

Cada any s'estableix una data de inici de campanya de reg i una data de final

VOLUM ANUAL MÀXIM ANUAL:

- **Zona de reg de transformació – 6.500 m³/ha i any (1.800 m³/ha i mes juliol)**
- **Zona de reg de cereal d'hivern – 3.500 m³/ha i any (1.200 m³/ha i mes juny)**
- **Zona de reg de suport – 1.500 m³/ha i any (600 m³/ha i mes juliol)**

PRESSIONS DE SERVEI MÍNIMES A LA ENTRADA DE LA PARCEL·LA:

- **Zona de reg de transformació i reg de cereal d'hivern – 38 m.c.a. (25 m.c.a. l'emissor mes desfavorable)**
- **Zona de reg de suport – 25 m.c.a. (10 m.c.a. l'emissor mes desfavorable)**

CABAL INSTANTANI A LA PARCEL·LA (ZONA TRANSFORMACIÓ):

CABALS INSTANTANIS A PRESA PARCEL·LARIA ZONA TRANSFORMACIÓ I CEREAL HIVERN (SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES)					
		(Zona Transformació)		MD (Cereal hivern)	
Pis reg dominat per bassa de cua (147 h reg)	Superfície de tall	< 3,5 ha	>= 3,5 ha	< 3,5 ha	>= 3,5 ha
	Dotació instantània	5,25 l/seg	1,50 l/seg i ha	4,20 l/seg	1,20 l/seg i ha
Pis regat amb inj. Directe (90 h/setmana)	Superfície de tall	< 2,5 ha	>= 2,5 ha	< 2,5 ha	>= 2,5 ha
	Dotació instantània	5,25 l/seg	2,10 l/seg i ha	4,20 l/seg	1,68 l/seg i ha
Pis regat amb X h reg per setmana	Superfície de tall	< $(3,5/(147/X))$ ha	>= $(3,5/(147/X))$ ha	< $(3,5/(147/X))$ ha	>= $(3,5/(147/X))$ ha
	Dotació instantània	5,25 l/seg	$(1,5*147/X)$ l/seg ha	4,20 l/seg	$(1,2*147/X)$ l/seg ha

CABAL INSTANTANI A LA PARCEL·LA (ZONA SUPORT) :

CABALS INSTANTANIS A PRESA PARCEL·LARIA SUPORT (SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES)					
Reg de Suport					
Pis regat dominat per bassa de cua (147 h reg)	Superfície de tall	<= 0,2 ha	0,2 ha - 0,6 ha	0,6 ha - 2,0 ha	>= 2,0 ha
	Dotació instantània	0,40 l/seg	2,00 l/seg i ha	1,20 l/seg	0,60 l/seg i ha
Pis regat amb inj. Directe (90 h/setmana)	Superfície de tall	<= 0,2 ha	0,2 ha - 0,6 ha	0,6 ha - 1,43 ha	>= 1,43 ha
	Dotació instantània	0,40 l/seg	2,00 l/seg i ha	1,20 l/seg	0,84 l/seg i ha
Pis regat amb X h reg per setmana	Superfície de tall	<= 0,2 ha	0,2 ha - 0,6 ha	< (2,0/(147/X) ha	>= (2,0/(147/X) ha
	Dotació instantània	0,40 l/seg	2,00 l/seg i ha	1,20 l/seg	(0,6*147/X) l/seg ha

Abans de projectar la xarxa interna de reg de la parcel·la, es indispensable que ASG passi la fitxa de dades de la parcel·la i consultar el traçat de les canonades en cas de dubte, ja que no es pot construir en la servitud, i també s'ha d'allunyar 1,5 metres mínim de qualsevol arqueta o element comunitari.

OBLIGACIONS DEL REGANT

Col·locar una vàlvula de tall a l'inici de la seva instal·lació en un punt accessible per ASG, i és absolutament recomanable instal·lar a l'entrada de la instal·lació privada una vàlvula reductora de pressió i una vàlvula d'alleujament per evitar sobrepressions.

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT

Agrícola (regar plantes)

Ramader (Explotacions que disposin del Registre General d'explotacions ramaderes –REGA- o registre de nuclis zoològics)

Agroindustrial (La Resta d'usos)

TIPUS D'ADHESIÓ

AIP (Addenda Incorporació progressiva) .Si p.e. no es planten totes les finques de cop, a partir de >3,5 ha i en 4 anys. Es paga a mesura que es fica en reg

DT4. Per finques DT poden regar 3500 m³/ha els primers 4 anys pagant el 50% tarifa servei, i després l'altre 50% i disposen de 6500 m³/ha.

En cas de DT4 és obligatori signar el contracte de subministrament en el termini d'un any que s'hagi signat l'addenda.

DOCUMENTS IMPORTANTS

Ordenances de la Comunitat General de Regants

Reglament del Servei

Condicions tècniques de servei

Contracte Regant - ASG

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

- Un cop instal·lat el reg interior es pot sol·licitar l'alta del comptador.
- S'ha de fer una sol·licitud on ha de constar les finques que es regaran i el seu propietari, l'usuari (qui paga les factures) i el regant (gestor explotació que rep els avisos).
- Tipus de subministrament que es contracta
- Triar opció facturació, que dependrà de la dotació de la finca i si és de transformació en funció del consum de l'aigua hi ha dues opcions (OPCIÓ 1 i OPCIÓ 2)

TARIFA DE SERVEI I CONSUM

Consultar la tarifa vigent

Es factura 2 cops a l'any (31 Juliol i 31 de Desembre)

La lectura del consum contractual es la del comptador. La primera facturació es basa en la lectura del telecontrol i al desembre es fan lectures reals de tots els comptadors, i es regularitza si cal la del telecontrol, la qual és orientativa.